

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsooren@gmail.com

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД по г.Кувандыку, Кувандыкскому району и г. Медногорску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Кувандык пр. Мира 41 тел. 2-60-11 ku-ogpn@yandex.ru, г. Медногорск А.Гайдара 17а, тел. 3-01-51 ogpn-

mednogorsk@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 198/1/115

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Колобок»
города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Заведующая МБДОУ «Детский сад №15 «Колобок» Субханкулова Фируза Шамильевна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Кувандыку, Кувандыкскому району и г. Медногорску Варавина М.А.

ОНД по г. Кувандыку, Кувандыкскому району и г. Медногорску по пожарному надзору № 198

(наименование органа ГПН)

от « 28 » октября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка

Государственный инспектор г. Кувандыка, Кувандыкского района и г. Медногорска по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

надзору старший лейтенант внутренней службы Бускунов Руслан Усманович, МБДОУ «Детский сад №15 «Колобок» по адресу: г. Кувандык, ул. Оренбургская 13.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующая МБДОУ «Детский сад №15 «Колобок» Субханкулова Фируза Шамильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В складском помещении отсутствует автоматическая установка	п.4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры,	01.08.2016	

	пожарной сигнализации.	помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток.		
2.	В складском помещении отсутствует система оповещения и управления эвакуации.	п.5.1 НПБ 104-03 Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.	01.08.2016	
3.	Деревянные конструкции чердачного помещения гладильной не обработаны огнезащитным составом.	СНиП 2.01.02-85 п. 1.8 В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащитной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов. В помещениях, в которых производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов.	01.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кувандыка и Кувандыкского района
и г. Медногорска по пожарному надзору

Бускунов И. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» ноябрь 20 15 г.

М.П.И.*



Предписание для исполнения получила:

И. В. Бускунов
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад №15 «Колобок»
Субханкулова Фируза Шамильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» 11 20 15 г.

- Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по «Телефону доверия»: 8(3532)30-89-99