



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования  
Оренбургской области



### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности**

**“06” мая 2009 г.**

**№ 5**

Отделом ГПН по г. Кувандыку и Кувандыкскому району 05 мая 2009 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

**МДОУ Детский сад № 15 «Колобок», г. Кувандыка**

расположенных по адресу:

**г. Кувандык, ул. Оренбургская, дом №13**

по заявлению соискателя в лице:

**Жакаева Р.Н.**

на право получения лицензии:

**образовательная деятельность**

#### **В ходе проверки установлено:**

МДОУ Детский сад № 15 «Колобок» расположен в одноэтажном здании размерами: 48,5\*13,5\*3,6 м. Стены кирпичные, перегородки и перекрытие деревянные, кровля – профлист по деревянной обрешетке, 3 С.О. Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом. Договор от 04.05.2009 года. Подвальное помещение отсутствует. Принадлежит МО Кувандыкский район, класс функциональной пожарной опасности Ф 1-1. Общая площадь здания 464,4 м. кв.

Отопление центральное от газовой котельной, что соответствует требованиям пожарной безопасности.

Освещение электролампами дневного света и лампами накаливания, протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления № 30187/1,2,3,4 от 07.12.07г. Замеры произведены Жабиным Е. Н., свидетельство №000172. Результаты измерений соответствуют требуемым нормам. Марки аппаратов защиты соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения (УЗО) установлено.

Количество постоянно находящихся в дневное время 54 человека. В ночное время 1 человек.

Детский сад оборудован четырьмя эвакуационными выходами, двери, которых открываются по направлению выхода из помещений и оборудованы легко открывающимися внутренними запорами. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует. Двери эвакуационных выходов оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Глухие решетки на окнах отсутствуют.

В наличии имеется ОП- 4(з) – 5 шт., огнетушители имеют паспорта, последующая перезарядка ОТВ требуется в апреле 2010 г.

Автоматическая пожарная сигнализация имеется. Система оповещения людей о пожаре имеется. Договор на выполнение работ по монтажу №19 от 07.04.2009г. Акт контрольных опробований от 24.04.2009г.

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен по проекту.

Территория детского сада составляет – 0,2 гектара. К зданию детского сада имеется 2 подъезда, что соответствует требуемым нормам. Противопожарные разрывы между зданиями соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», складирования горючих материалов между зданиями не

допускается. Наружное освещение в исправном состоянии. Дороги и подъезды к зданию не загромождены. Территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Для целей наружного пожаротушения на расстоянии 40 м. имеется пожарный гидрант № 20/1 (К-150), диаметр кольцевой сети составляет 150 мм, в исправном состоянии, водоотдача сети составляет 16,50 л/с. Акт проверки от 08.09.09г. Проверка проведена караулом № 3 ПЧ-36 ОГПС-5.

Имеется приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность от 04.08.08г. № 8, на Жакаеву Р. Н., обучение по программе пожарно-технического минимума действительно до 11.12.2010г. Имеется план эвакуации на случай возникновения пожара и инструкции о мерах пожарной безопасности для работников. Противопожарный режим соблюдается, журнал учета инструктажей о мерах ПБ ведется.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности МДОУ детского сада № 15 «Колобок» г. Кувандыка **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 "Пожарная безопасность" и заявленному виду деятельности «образовательная деятельность»

*Настоящее заключение действует в течении шести месяцев с момента его подписания*

**Начальник ОГПН по г. Кувандыку  
и Кувандыкскому району  
капитан внутренней службы**



**М. А. Варавни**

Зарегистрирована:  
ОНД по Кувандыкскому городскому  
округу и г. Медногорску УНД и ПР  
Главного управления МЧС  
России по Оренбургской области  
«01» августа 2018 г.  
Регистрационный № 53414000-106-359

## Декларация Пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Колобок» Кувандыкского городского округа Оренбургской области»

(МБДОУ «Детский сад № 15 «Колобок»)

ОГРН - 1035602450575 ИНН/ КПП - 5605003648/560501001

Местонахождение объекта защиты:

Почтовый адрес: - 462243, Оренбургская область, г. Кувандык, ул.  
Оренбургская, 13

Электронный адрес - [tzabel.sveta@yandex.ru](mailto:tzabel.sveta@yandex.ru)

Телефон-8 (35361) 23369; 8922856856

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты расчет пожарного риска не производился.
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара – Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц равна 25000 руб.
III.	<p><b>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:</b></p> <p>1.1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p><b>2. Своды правил, содержащие требования пожарной безопасности.</b></p> <p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171.</p> <p>СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172.</p> <p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173.</p> <p>СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174.</p> <p>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175.</p> <p>СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176.</p> <p>СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177.</p> <p>СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178.</p> <p>СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179.</p> <p>СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС</p>

России от 25.03.2009 № 180.

СП 11.13130 « места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181

СП 12.13130. 2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182.

### **3. Нормы пожарной безопасности.**

3.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25.04.12

3.2. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

3.3 НПБ 110 – 03 перечень заданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

### **4. Нормативные документы Госстроя России**

4.1 СНИП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.

4.2. СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

4.3. СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

4.4. СНИП 2-25-80 Деревянные конструкции

### **5. Отраслевые и ведомственные нормативные документы по пожарной безопасности.**

5.1. ППБ 101-89 Правила пожарной безопасности для образовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений.

5.2. ППБ – С 1983 Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий и организаций системы Минвуза СССР.

Настоящую декларацию  
разработал  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 15 «Колобок»



*С.А. Цабель*  
С.А. Цабель  
2018г.

М.П.